



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT18-018094
2. 의뢰자
 - 업체명 : 한성우레탄(주)
 - 주소 : 경기도 파주시 광탄면 분수3리 48-5
3. 시험기간 : 2018년 02월 01일 ~ 2018년 02월 20일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 폴리우레탄 준불연접착제 NFLV-V
6. 시험방법
 - (1) 주택건설 전문시방서(32315)
7. 시험결과

1) 폴리우레탄 준불연접착제 NFLV-V

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
내한성 (-40 ± 2) °C : 24 h	-	(1)	변형 및 접착상태, 파손 등 이상없음	-
내열성 (250 ± 2) °C : 30 min	-	(1)	변형 및 접착상태, 파손 등 이상없음	-
인장전단 접착강도(접착면적 : 10.6cm ²)	N	(1)	4 080	-

— 이 하 여 백 —

확인	작성자 성명	조혜정	445	기술책임자 성명	소인호	
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.						

2018년 02월 20일

한국건설생활환경시험연구원장



가산시험연구동 : 08503 서울특별시 금천구 가산디지털1로 199 02-2102-2500

결과문의 : 고분자응용소재센터 ☎ (02)2102-2666

